



Vår ref. 975467

Leren Per Olav

Elgveien 19

3470 Slemmestad

Informasjon fra Lillehammer Region Brannvesen, feierseksjonen.

I løpet av sommer/ høst har vi tatt en runde for kontroll av behov for feiing på fritidseiendommer, deriblant deres eiendom 217/47/0/0 - Sørskei-vegen 50.

Ved forrige besøk fikk alle beskjed om at det måtte være **fastmontert takstige** opp til skorstein.

Det vil ikke bli utført feiing på deres eiendom før takstige blir montert.

Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. Reglene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven vil være veiledende for det sikkerhetsnivået som kreves etter forskrift om brannforebygging.

Har Dere spørsmål, ta kontakt.

Geir Wangen

Seksjonsleder

geir.wangen@lillehammer.kommune.no

91319460